



Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
SIEMIATYCZE

25
LAT
JESTEŚMY
BLISKO CIEBIE

Centrala

(85) 655 25 88

(85) 655 25 77

Fax

(85) 655 27 54

Zakład Produkcyjno – Handlowy

(85) 655 21 53

Zakład Oczyszczania Miasta

(85) 655 21 90

Zakład Energetyki Ciepłej

(85) 655 26 00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

(85) 655 27 23

17 – 300 Siemiatycze, ul. Armii Krajowej 26, e-mail zp@pksiemiatycze.pl, NIP 544-00-04-192

Siemiatycze, 2018-09-13

ZWiK 4500.2.5.2018

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu „Dostawa i montaż lampy UV na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Sportowej 36 w Siemiatyczach” (nr 612879-N-2018 z dnia 05 września 2018 roku) informujemy, że wpłynęły zapytania i wnioski następującej treści:

Pytania:

3. Podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 10.09.2018 dokonano pomiaru transmisji UV wody w miejscu przewidzianym do montażu lampy UV. Zmierzona wartość transmisji UV w 1cm wynosi 85%, a nie jak wskazano w OPZ - 90%. Oznacza to, że zmieniają się parametry doboru urządzenia UV, które powinny mieć zastosowanie dla wszystkich wykonawców.
 - a. Czy Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy dot. transmisji UV i dobranego oraz opisanego urządzenia bez zmian?
 - b. Czy też może Zamawiający nakazuje właściwy dobór urządzenia UV dla wskazanego przepływu, dawki UV i wartości transmisji T 1cm = 85%

Odpowiedzi:

Ad. 3.

Lampę UV należy dobrać dla wskazanego przepływu, dawki UV i wartości transmisji T 1cm równej wartości 85% (która została zmierzona w dniu 10.09.2018r.) W związku z powyższym dopuszcza się zastosowanie promienników wyższej mocy lub większej ich ilości.