



Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
SIEMIATYCZE

25
LAT
JESTEŚMY
BLISKO CIEBIE

Centrala

(85) 655 25 88

(85) 655 25 77

Fax

(85) 655 27 54

Zakład Produkcyjno – Handlowy

(85) 655 21 53

Zakład Oczyszczania Miasta

(85) 655 21 90

Zakład Energetyki Ciepłej

(85) 655 26 00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

(85) 655 27 23

17 – 300 Siemiatycze, ul. Armii Krajowej 26, e-mail zp@pksiemiatycze.pl, NIP 544-00-04-192

Siemiatycze, 2018-09-17

ZPH.20.1.2018

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu „Rozbudowa hali produkcyjnej, położonej w Siemiatyczach przy ul. Armii Krajowej 26” (nr 613071-N-2018 z dnia 05 września 2018 roku) informujemy, że wpłynęły zapytania i wnioski następującej treści:

Pytania:

9. Projekt zakłada zabezpieczanie konstrukcji stalowej ocynkiem, czy jest to konieczny i niezbędny sposób zabezpieczenia? Jeśli nie, to jakie przyjąć środowisko agresywności otoczenia?
10. Czy istnieje możliwość zastosowania płyt warstwowych z innym podziałem przettoczeń niż na rysunkach elewacji?
11. Czy inwestor dopuszcza możliwość zastosowania koloru elewacji zbliżonego do RAL 9006 np. 7000 lub 7035?
12. W odpowiedziach na pytania z dn. 13-09-2018 inwestor wskazał jako zbrojenie płyty m. innymi włókna polimerowe Polyex Mesh 55 mm w ilości 2,5 kg/m³. Czy powyższe zbrojenie dostarczy inwestor wraz z mieszanką betonową?
13. Proszę o wyjaśnienie nieścisłości pomiędzy SIWZ a załącznikiem nr.2 do SIWZ w kwestii sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy?

Odpowiedzi:

Ad. 9.

Projekt zakłada zabezpieczanie konstrukcji stalowej ocynkiem. Zamawiający dopuszcza jednak malowanie dwiema metodami: ocynk lub malowanie do klasy C2 czyli do min. 160 mikrometrów grubości farby.

Ad. 10.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania płyt warstwowych z innym podziałem przettoczeń niż na rysunkach elewacji.

Ad. 11.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania koloru elewacji zbliżonego do RAL 9006.

Ad. 12.

Zgodnie z zapisami IDW Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia mieszanki betonowej. Dostawa zbrojenia leży po stronie Wykonawcy.

Ad. 13.

Wiążące w tym wypadku są zapisy, widniejące w części III.1.2) Ogłoszenia o zamówieniu – roboty budowlane (nr. 613071-N-2018 z dnia 09 września 2018 r.) oraz identyczne zapisy części 5.1.2)a) Instrukcji dla Wykonawców. W celu ułatwienia składania oferty Zamawiający zamieszcza dodatkowo załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej.

Zamawiający informuje jednocześnie, że nie znajduje podstaw do przedłużenia terminu składania ofert.