



Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
SIEMIATYCZE

25  
LAT  
JESTEŚMY  
BLISKO CIEBIE

Centrala	(85) 655 25 88
	(85) 655 25 77
Fax	(85) 655 27 54
Zakład Produkcyjno- Handlowy	(85) 655 21 53
Zakład Oczyszczania Miasta	(85) 655 21 90
Zakład Energetyki Ciepłej	(85) 655 26 00

17 – 300 Siemiatycze, ul. Armii Krajowej 26, e-mail: [zwik@pksiemiatycze.pl](mailto:zwik@pksiemiatycze.pl), NIP 544-00-04-192  
**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**

---

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Remont retencyjnych zbiorników wody pitnej zlokalizowanych o pojemności 300 m<sup>3</sup> i 2500 m<sup>3</sup> na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Sportowej 26 w Siemiatyczach**

**ZWiK.4501.1.26.2018**

**ETAP 1 Remont zbiornika o pojemności 300 m<sup>3</sup>**

Sporządził: mgr inż. Piotr Sitkiewicz

## **1. Dane Zamawiającego**

Zamawiającym jest:

**Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.**

**ul. Armii Krajowej 26**

**17-300 Siemiatycze**

Numer KRS: 0000013953, NIP 544 00 04 192, Regon 050243985

## **2. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów niezbędnych do wykonania powłok ochronnych w zbiorniku retencyjnym wody pitnej o pojemności 300 m<sup>3</sup>, zlokalizowanym na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Sportowej 36 w Siemiatyczach. Zakres naprawy powłok ochronnych zamieszczono w Zał. 1. „Opis techniczny”, a stan istniejący został opisany w Zał. 2. „Ekspertyza dotycząca możliwości przeprowadzenia remontu”

## **3. Zakres zamówienia**

W zakresie wykonania powłok uszczelniających w zbiorniku 300 m<sup>3</sup> zamawiający planuje wykonanie nowej powłoki dna zbiornika wraz z pasem na ścianie przyległym do dna o wysokości 0,5 m (wraz ze słupem wsporczym) i pomalowanie sufitu zbiornika bezrozpuszczalnikową, szybkoschnącą dwuskładnikową powłoką na bazie żywicy epoksydowej zgodnie z opisem w punkcie 5 Załącznika. 2 „Opis techniczny”.

Zestawienie powierzchni do nałożenia powłoki epoksydowej:

- podłoga – 58 m<sup>2</sup>,
- pas przy podłodze 0,5 m<sup>2</sup> – 13,5 m<sup>2</sup>,
- sufit – 58 m<sup>2</sup>,
- cokół słupa podporowego – 10 m<sup>2</sup>.

Orientacyjna powierzchnia do szpachlowania:

- ubytki miejscowe głębokość do 2 cm – 5 m<sup>2</sup>.

## **4. Wymagania ogólne**

Wszystkie użyte materiały do remontu powłok zbiornika muszą posiadać Atest Higieniczny dopuszczający do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi i być fizjologicznie obojętne, w tym posiadać deklaracje właściwości użytkowych dopuszczających materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Wyżej wymienione dokumenty powinny być zatwierdzone przez zamawiającego, przed ich wbudowaniem. Wszystkie użyte materiały do remontu powłok uszczelniających w zbiornikach należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, instrukcjami stosowania i innymi dokumentami.

## **5. Sposób przygotowania oferty**

Oferty należy złożyć do 1.04.2019 r. w formie wypełnionego załącznika nr 3 do OPZ, na adres: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 17-300 Siemiatycze, ul. Armii Krajowej 26, w drodze przesyłki pocztowej lub osobiście lub pocztą elektroniczną na adres [sekretariat@pksiemiatycze.pl](mailto:sekretariat@pksiemiatycze.pl).

## **6. Termin dostawy**

Materiały określone w pkt 3 niniejszego OPZ Dostawca dostarczy do siedziby Zamawiającego na własny koszt w terminie do 14 dni od daty otrzymania zamówienia w formie pisemnej lub elektronicznej od Zamawiającego.

## **7. Termin płatności**

Przelew bankowy 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.

## **8. Załączniki do OPZ**

Załącznik nr 1: Opis techniczny

Załącznik nr 2: Ekspertyza dotycząca możliwości przeprowadzenia remontu

Załącznik nr 3: Formularz ofertowy

**Formularz oferty ZWIK.4501.1.26.2018**

Nazwa zadania : Remont retencyjnych zbiorników wody pitnej zlokalizowanych o pojemności 300 m<sup>3</sup> i 2500 m<sup>3</sup> na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Sportowej 26 w Siemiatyczach. ETAP 1 Remont zbiornika o pojemności 300 m<sup>3</sup>

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 17-300 Siemiatycze, ul. Armii Krajowej 26

Przedmiot oferty: Dostawa materiału niezbędnego do wykonania powłok ochronnych w zbiorniku wody pitnej o pojemności 300 m<sup>3</sup> na terenie SUW przy ul. Sportowej 36 w Siemiatyczach

Dane dostawcy: .....

.....

Oferta cenowa:

Lp.	Nazwa	Wydajność* kg/m <sup>2</sup>	Ilość m <sup>2</sup>	Zużycie kg	Cena jedn. zł/kg	Wartość netto zł
<b>Materiały niezbędne do wykonania powłok na bazie żywicy epoksydowej – zgodnie z OPZ</b>						
<b>Materiały niezbędne do przygotowania podłoża przed aplikacją powłok na bazie żywicy epoksydowej –zgodnie z OPZ</b>						

Wartość oferty ogółem: ..... zł słownie: .....

.....  
data i podpis dostawcy