

**ZWiK. 4502.3.2024**

Informuję, że w postępowaniu „Sukcesywna dostawa wodomierzy mechanicznych wraz z armaturą przyłączeniową i modułów radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach w 2024 roku.” Zamawiający udzielił odpowiedzi na następujące pytania:.

**Pytania:**

**Pytanie nr 1**

W opisie przedmiotu zamówienia w postanowieniach ogólnych zawarty jest punkt, że "wszystkie oferowane wodomierze muszą pochodzić od jednego producenta". Czy zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na wodomierze od dwóch producentów?

**Pytanie nr 2**

W opisie przedmiotu zamówienia w punktach 81 i 82 zapisane są n/w wodomierze:

B1) Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne do montażu poziomego i pionowego, klasa H- ( $R > 80$ ), V- ( $R > a0$ ) dla średnicy DN15

oraz

82) Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne do montażu poziomego klasa ( $R > 160$ ) dla średnic DN15 + DN20

Czy zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na wodomierze objętościowe dla tych dwóch punktów?

**Odpowiedzi:**

**Ad. 1.**

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty dwóch producentów wodomierzy, które spełniają wymagania określone w OPZ w szczególności muszą być one kompatybilne z systemem radiowego odczytu działającym w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach.

**Ad. 2.**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na wodomierze objętościowe w punkcie B2. Zamawiający dopuszcza natomiast możliwość złożenia oferty na wodomierze jednostrumieniowe  $R \geq 160$  innego producenta pod warunkiem spełnienia warunków określonych w OPZ w szczególności pod względem kompatybilności z systemem radiowego odczytu działającym w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach.