

Opis Przedmiotu Zamówienia

„Remont kraty pompowni głównej”

ZWiK.4501.3.5.2024

Przedmiotem zamówienia jest remont kraty taśmowo-hahowej L.van Raak BV KLRV-20-75 o numerze seryjnym 03-05-397/1.

Zakres prac:

- wymiana szczotki dolnej numerze 106,
- wymiana wału głównego z kołami napędowy o numerze 111,
- wymiana łopatkę zgarniacza górnego o numerze 115 C,
- wymiana wału kół prowadzących wraz z kołami o numerze 119,
- wymiana dolnych prowadnic o numerze 124,
- wymiana prowadnic przednich i tylnych w postaci prostych odcinków o numerze 122,
- wymiana górnego łuku prowadnicy o numerze 123,
- wymiana wszystkich elementów filtrujących o numerze 202,
- wymiana wszystkich podkładek SS o numerze 204 A,
- wymiana wszystkich podkładek ABS o numerze 204 B,
- wymiana wszystkich pierścieni sprężystych o numerze 205,
- wymiana całego łańcucha pasa filtracyjnego o numerze 208,
- ponowne uruchomienie maszyny

Wymagania:

- wszystkie dostarczone przez Wykonawcę części muszą być fabrycznie nowe i nieużywane,
- Wykonawca zapewni wykwalifikowany personel oraz wyposaży w odpowiedni sprzęt.

Adres wykonania usługi: Pompownia główna, ul. Kościuszki, dz. 4608/5 17-300 Siemiatycze.

Osoba kontaktowa: Kamil Buśko – Automatyk, Tel. 663 035 742,
mail: k.busko@pksiemiatycze.pl